2026.07.27 09:43:55
JANEZ ŠKARJA
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)

Zajetja pitne vode - Občina Velike Lašče

Evidenčna oznaka:	2300-12/6769-26/75465
Naročnik:	VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O. STRITARJEVA CESTA 35 A 1315 Velike Lašče
Naročilo:	PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana
Vodja naloge:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Ljubljana,	27.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/75465

Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče

Vzorce odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM2/94
čas odvzema: 20.07.2026 08:35
Pitna voda
26/75465; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM2/94;

Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07
čas odvzema: 20.07.2026 09:00
Pitna voda
26/75466; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07;

Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM1/94
čas odvzema: 20.07.2026 08:20
Pitna voda
26/75467; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM1/94;

Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90
čas odvzema: 20.07.2026 11:10
Pitna voda
26/75468; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90;

Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04
čas odvzema: 20.07.2026 10:30
Pitna voda
26/75469; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04;

Vzorce sprejel: Janez Škarja

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 20.07.2026 13:23

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Uvod
Na zajetjih vodovodnih sistemov Velike Lašče in Boštetje smo v mesecu juliju 2026 v okviru notranjega nadzora spremljali kakovost pitne vode ter varnost oskrbe s pitno vodo v smislu obvladovanja dejavnikov tveganja.

Vsi vzorci pitne vode so bili odvzeti iz zajetij za pitno vodo (vrtin). Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

Na zajetjih vodovodnih sistemov smo opravili terenski pregled z odvzemom vzorcev pitne vode in sicer 20.7.2026. Ob tem smo odvzeli 5 vzorcev za mikrobiološka preskušanja ter 5 vzorcev za fizikalno-kemijska preskušanja.

2. Rezultati preskušanj
Glede na opravljen obseg laboratorijskih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v nobenem nismo ugotovili preseženih mejnih vrednosti, navedenih v Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

3. Priporočila
Tudi v nadaljnje svetujemo redno sanitarno-higiensko in sanitarno-tehnično vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter sistematično izpiranje javnega vodovodnega omrežja (tudi s hidrantov), še posebej na končnih delih ali manj pretočnih mestih. Ob sanacijah je treba upoštevati preventivne ukrepe pred možnimi tveganji zaradi onesnaženja vode.

Zaradi pravočasnega ukrepanje v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi je treba redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopka priprave vode.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Vzorec 26/75465; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM2/94;					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	508	µS/cm		2500	skladen
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	11.6	°C		/	/
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Vzorec 26/75466; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07;					

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	561	µS/cm		2500	skladen
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	9.9	°C		/	/
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Vzorec 26/75467; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM1/94;

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	539	µS/cm		2500	skladen
pH	7.3			6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	11.6	°C		/	/
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Vzorec 26/75468; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90;

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	473	µS/cm		2500	skladen
pH	7.5			6.5-9.5	skladen

Terenske meritve

Temperatura vode	11.1	°C		/	/
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Vzorec 26/75469; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04;

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	606	µS/cm		2500	skladen
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	10.6	°C		/	/
Vonj	brez vonja			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		/	/
Motnost	<0.1	NTU		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-12/6769-26/75465-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/75465-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/75466-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/75467-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/75468-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/75469-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-12/6769-26/75469-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/75465-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)

Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče

Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzorčenja: DN 255759, 20.07.2026

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/75465; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM2/94; Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM2/94; čas odvzema: 20.07.2026 08:35

26/75466; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07; Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07; čas odvzema: 20.07.2026 09:00

26/75467; Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM1/94; Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM1/94; čas odvzema: 20.07.2026 08:20

26/75468; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90; Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90; čas odvzema: 20.07.2026 11:10

26/75469; Pitna voda - Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04; Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04; čas odvzema: 20.07.2026 10:30

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca ***Sprejem vzorca*** **Datum poročila:** 27.07.2026

Datum in ura: 20.07.2026 13:23

Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV **Sprejel:** Janez Škarja

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/75465: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM2/94						
Terenske meritve						
Električna prevodnost (20°C)	508		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.6 °C*					
pH	7.4				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Meritev opravljena pri T = 11.6 °C					
Temperatura vode	11.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Okus	brez okusa	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/75465-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/75466: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07						
Terenske meritve						
Električna prevodnost (20°C)	561		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 9.9 °C*					
pH	7.4				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Meritev opravljena pri T = 9.9 °C					
Temperatura vode	9.9		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Okus	brez okusa	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vzorec 26/75467: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM1/94						
Terenske meritve						
Električna prevodnost (20°C)	539		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.6 °C*					
pH	7.3				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Meritev opravljena pri T = 11.6 °C					
Temperatura vode	11.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Okus	brez okusa	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vzorec 26/75468: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90						
Terenske meritve						
Električna prevodnost (20°C)	473		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.1 °C*					
pH	7.5				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Meritev opravljena pri T = 11.1 °C					
Temperatura vode	11.1		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Okus	brez okusa	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vzorec 26/75469: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04						
Terenske meritve						

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/75465-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/75469: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04						
Terenske meritve						
Električna prevodnost (20°C)	606		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 10.6 °C*					
pH	7.4				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
	Meritev opravljena pri T = 10.6 °C					
Temperatura vode	10.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Vonj	brez vonja	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26
Okus	brez okusa	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	20.07.26 20.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal mag. Janez Škarja, dipl. san. inž. ob 27.07.2026 09:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/75465-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM2/94
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75465
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM2/94
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 08:35
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:23
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 24.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	21.07.26 21.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	21.07.26 21.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	22.07.26 22.07.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 15:55:03

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/75466-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75466
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 09:00
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:23
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 24.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	21.07.26 21.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	21.07.26 21.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	22.07.26 22.07.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 15:55:21

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/75467-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM1/94
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75467
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina VM1/94
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 08:20
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:23
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 24.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	21.07.26 21.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	21.07.26 21.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	22.07.26 22.07.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 15:55:36

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/75468-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75468
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 11:10
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:23
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 24.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	21.07.26 21.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	21.07.26 21.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	22.07.26 22.07.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 15:56:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/75469-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75469
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 10:30
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:23
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 24.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	21.07.26 21.07.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	21.07.26 21.07.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	22.07.26 22.07.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.07.2026 15:56:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-12/6769-26/75469-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/75465; 26/75466; 26/75467; 26/75468; 26/75469
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče: 26/75465 Zajetje - Vrtina VM2/94; 26/75466 Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07; 26/75467 Zajetje - Vrtina VM1/94; 26/75468 Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90; 26/75469 Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 10:30
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 20.07.2026 13:25
Sprejel: Vilma Rozman

Datum poročila: 23.07.2026

Rezultati preskušanja

Št. vzorca / Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 20.07.-22.07.26	Število kolonij pri 22 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 20.07.-23.07.26	Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 20.07.-21.07.26	Escherichia coli ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 20.07.-21.07.26	Enterokoki ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL 20.07.-22.07.26
26/75465 26/14773	Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM2/94	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/75466 26/14774	Pitna voda - Zajetje - Vrtina Strletje STR 1/07	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/75467 26/14775	Pitna voda - Zajetje - Vrtina VM1/94	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/75468 26/14776	Pitna voda - Zajetje - Vrtina Podstrmec VP-2/90	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/75469 26/14777	Pitna voda - Zajetje - Vrtina Boštetje R-1/04	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Evidenčna oznaka: 4009-12/6769-26/75469-M

Analitik:
Petra Pintarič, dipl.dietet.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintarič, dipl.dietet. ob 23.07.2026 07:43:44

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.